

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2020 год

1	2	3	4	5	6
Название образовательной организации (полное по Уставу)	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации за 2020 год	План (тема) контрольного мероприятия (из акта проверки)	Период проведения (из акта проверки)	Выявленные нарушения (выводы из акта проверки)	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Юность" городского округа Самара	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области	Проверка исполнения требований пожарной безопасности	07.07.2020 по 30.07.2020	<p>1. Помещение охраны, мультимедийный тур, расположенный на втором этаже корпуса №2, не оборудованы системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией</p> <p>2. При срабатывании дымового пожарного извещателя, установленного в спальном помещении корпуса №2/2 отсутствует передача сигнала на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.</p> <p>3. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал 20М" не имеет 10%-го резерва ёмкости</p> <p>4. количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не во всех помещениях обеспечивает требуемый уровень звука</p> <p>5. Для отделки стен обеденного зала столовой применены декоративно-отделочные и облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (стены облицованы пластиковыми панелями)</p> <p>6. для отделки участка стены лестницы, ведущей со второго этажа здания столовой на первый применены декоративно-отделочные и облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 (стены облицованы пластиковыми панелями)</p>	<p>1. Замечания устранены-помещения оборудованы системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией</p> <p>2. Замечания устранены-проведен ремонт</p> <p>3. Мероприятия не проведены -отсутствие финансирования.</p> <p>4. Мероприятия не проведены -отсутствие финансирования.</p> <p>5. Мероприятия не проведены -отсутствие финансирования.</p> <p>6. Мероприятия не проведены -отсутствие финансирования.</p>
	Прокуратура Куйбышевского района г.о. Самар	Проверка исполнения законодательства по охране и использованию недр	02.11.2020 г.	Нарушений не выявлено	0

Директор МАУ Центр "Юность" г. о. Самара



И.А. Устинов