

Министерство образования РФ
Департамент образования
Администрации г. о. Самара

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
Детский оздоровительно-образовательный
центр «ЮНОСТЬ»**

факт. адрес: 443012, г. Самара, Уральское шоссе, 40
почт. адрес: 443008, г. Самара, а/я 3408
e-mail: vimpel-s2004@yandex.ru
тел./факс. 260-14-48
12.07.21 № 24/21

Государственному инспектору
г.о. Самара по пожарному надзору

А.А. Ефимовой

Ваше представление № б/н от 30.06.2021г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности рассмотрено. На сегодняшний день ситуация следующая

1. В 2021 году в центре произведена замена систем АПС в жилых корпусах для детей, в 2022 планируется заменить АПС в административных и хозяйственных помещениях. (в план финансирования 2022 сделана соответствующая заявка)
2. Помещение, расположенное на втором этаже над охраной будет оснащено системой АПС до конца года, после завершения ремонта.
3. Провода в пластиковом кабеле закреплены (нарушение устранено)
4. Ремонт электропроводки будет осуществлён в 2022 году.
Обязуемся впредь не нарушать правила пожарной безопасности.

Директор Центра

И.А.Устинов

